

## 认证说明

该证书只用于在网页浏览，证明赛尔特这个型号产品已获得认证。如需完整版

本，请用以下任意一种方式联系获得：

- 邮件：[sales@SETfuse.com](mailto:sales@SETfuse.com)。
- 客服。
- 销售人员。

感谢您对赛尔特的支持！

# CERTIFICATE

No. B 107221 0010 Rev. 00

**Model(s):** LFR01-xxA10-yy, LFR01-xxxA10-yy,  
LFR01-450A08-yy

xx=50, 63, 80 and

xxx=100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400

denotes rated current 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,  
160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A respectively.

yy=BB, FB, BT, FE denotes different terminal type

BB: Bolt blade terminal

FB: Flat bolt terminal

BT: Bolt tag terminal

FE: Flush end terminal

## Parameters:

|                                          |                                                                     |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Model:                                   | LFR01-xxA10-yy,<br>LFR01-xxxA10-yy                                  | LFR01-450A08-yy |
| Rated voltage:                           | DC1000V                                                             | DC800V          |
| Rated current:                           | 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,<br>160A, 200A, 250A, 315A,<br>350A, 400A | 450A            |
| Rated breaking capacity:                 | 50kA                                                                |                 |
| Poles No.:                               | 1-P                                                                 |                 |
| Breaking range and utilization category: | aR                                                                  |                 |

**Tested according to:** EN 60269-1:2007/A2:2014  
EN 60269-4:2009/A2:2016