

## 认证说明

该证书只用于在网页浏览，证明赛尔特这个型号产品已获得认证。如需完整版

本，请用以下任意一种方式联系获得：

- 邮件： [sales@SETfuse.com](mailto:sales@SETfuse.com)。
- 客服。
- 销售人员。

感谢您对赛尔特的支持！

# CERTIFICATE

No. B 107221 0010 Rev. 01

**Model(s):**

**LFR01-xxA10-yy, LFR01-xxxA10-yy, LFR01-450A08-yy**

xx=50, 63, 80 and xxx=100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400 denotes rated current 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A respectively.

yy=BB, FB, BT, FE denotes different terminal type

**BB: Bolt blade terminal**

**FB: Flat bolt terminal**

**BT: Bolt tag terminal**

**FE: Flush end terminal**

**LFG35-xxxA02-BT**

xxx=100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400, 450, 500, 550, 600 denotes rated current 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A respectively.

## Parameters:

Model:	LFR01-xxA10-yy, LFR01-xxxA10-yy	LFR01-450A08-yy	LFG35-xxxA02-BT
Rated voltage:	DC1000V	DC800V	DC250V
Rated current:	50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A	450A	100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A
Rated breaking capacity:	50kA		
Poles No.:	1-P		
Breaking range and utilization category:	aR		

**Tested according to:**

EN 60269-1:2007/A2:2014

EN 60269-4:2009/A2:2016