

## 认证说明

该证书只用于在网页浏览，证明赛尔特这个型号产品已获得认证。如需完整版

本，请用以下任意一种方式联系获得：

- 邮件：[sales@SETfuse.com](mailto:sales@SETfuse.com)。
- 客服。
- 销售人员。

感谢您对赛尔特的支持！



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308686288

## 认证委托人名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司  
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8067 号

## 生产者名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司  
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8067 号

## 生产企业名称及地址

厦门赛尔特电子股份有限公司  
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安西路 8001 号

## 产品名称和系列、型号、规格

低压熔断器

LFR01; Un: DC1000V(50A~400A)、DC800V(450A); In: 50A、63A、80A、  
100A、125A、160A、200A、250A、315A、350A、400A、450A; 额定分断能力  
I1: 50kA; 分断范围和使用类别: aR; 见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 10 日 有效期至：2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308686288

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

LFR 01 - □ □ - □  
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 快速熔断器
- (2) 内部尺码代号
- (3) 额定电流：50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、315A、350A、400A、450A
- (4) 额定电压：10：DC1000V；08：DC800V
- (5) 安装方式代码：BB：B型螺栓连接--DIN；  
FB：C型螺栓连接--北美；  
BT：A型螺栓连接--英国；  
FE：A型接触片式连接；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司